

Радиаторы «QUADRUN 30 Н 1».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Значения номинального теплового потока приведены в таблице.

Число секций	Высота, см		Номинальный тепловой поток, Вт* при межцентровом расстоянии (см)							
	Настен ные	Наполь ные	30	50	75	100	125	150	175	200
3	12,1	23,7	133	204	288	379	464	549	636	722
4	16,1	27,7	173	263	371	489	600	710	821	933
5	20,1	31,7	211	321	453	596	732	866	1002	1138
6	24,1	35,7	249	377	532	701	860	1018	1178	1338
7	28,1	39,7	286	432	610	804	987	1168	1351	1535
8	32,1	43,7	323	486	687	905	1112	1315	1522	1729
9	36,1	47,7	359	539	763	1005	1234	1461	1690	1920
10	40,1	51,7	394	592	837	1104	1356	1604	1856	2109
11	44,1	55,7	430	644	911	1201	1476	1746	2020	2295
12	48,1	59,7	465	696	984	1298	1595	1887	2183	2480
13	52,1	63,7	500	747	1057	1393	1712	2026	2344	2663
14	56,1	67,7	534	797	1128	1488	1829	2164	2504	2845
15	60,1	71,7	568	848	1200	1582	1945	2301	2663	3025
16	64,1	75,7	602	897	1270	1676	2060	2437	2820	3204
17	68,1	79,7	636	947	1341	1768	2174	2573	2977	3381
18	72,1	83,7	670	996	1410	1860	2288	2707	3132	3558
19	76,1	87,7	703	1045	1480	1952	2400	2840	3286	3733
20	80,1	91,7	737	1093	1548	2043	2513	2973	3440	-
21	84,1	95,7	770	1142	1617	2133	2624	3105	3592	-
22	88,1	99,7	803	1190	1685	2223	2735	3236	3744	-
23	92,1	103,7	835	1237	1753	2313	2845	3367	-	-
24	96,1	107,7	868	1285	1820	-	-	-	-	-
25	100,1	111,7	901	1332	1887	-	-	-	-	-
26	104,1	115,7	933	1379	1954	-	-	-	-	-
27	108,1	119,7	965	1426	2021	-	-	-	-	-
28	112,1	123,7	997	1473	2087	-	-	-	-	-
29	116,1	127,7	1030	1519	2153	-	-	-	-	-
30	120,1	131,7	1061	1565	2219	-	-	-	-	-
31	124,1	135,7	1093	1611	2284	-	-	-	-	-
32	128,1	139,7	1125	1657	2349	-	-	-	-	-
33	132,1	143,7	1157	1703	2414	-	-	-	-	-
34	136,1	147,7	1188	1749	2479	-	-	-	-	-
35	140,1	151,7	1220	1794	2544	-	-	-	-	-
36	144,1	155,7	1251	1839	2608	-	-	-	-	-
37	148,1	159,7	1282	1884	2672	-	-	-	-	-

Число секций	Высота, мм		Межцентровое расстояние, см							
	Настен ные	Наполь ные	30	50	75	100	125	150	175	200
38	152,1	163,7	1313	1929	2736	-	-	-	-	-
39	156,1	167,7	1345	1974	2800	-	-	-	-	-
40	160,1	171,7	1376	2019	2863	-	-	-	-	-
41	164,1	175,7	1406	2064	2927	-	-	-	-	-
42	168,1	179,7	1437	2108	2990	-	-	-	-	-
43	172,1	183,7	1468	2152	3053	-	-	-	-	-
44	176,1	187,7	1499	2197	3116	-	-	-	-	-
45	180,1	191,7	1530	2241	3179	-	-	-	-	-
46	184,1	195,7	1560	2285	3241	-	-	-	-	-
47	188,1	199,7	1591	2329	3304	-	-	-	-	-
48	192,1	203,7	1621	2373	-	-	-	-	-	-
49	196,1	207,7	1652	2416	-	-	-	-	-	-
50	200,1	211,7	1682	2460	-	-	-	-	-	-
51	204,1	215,7	1712	2503	-	-	-	-	-	-
52	208,1	219,7	1742	2547	-	-	-	-	-	-
53	212,1	223,7	1772	2590	-	-	-	-	-	-
54	216,1	227,7	1803	2633	-	-	-	-	-	-
55	220,1	231,7	1833	2676	-	-	-	-	-	-
56	224,1	235,7	1863	2719	-	-	-	-	-	-

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/quadrum-30-h/>