

Радиаторы «QUADRUN 50 Н».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Значения номинального теплового потока приведены в таблице.

Число секций	Высота, см	Номинальный тепловой поток, Вт* при межцентровом расстоянии (см)							
		30	50	75	100	125	150	175	200
3	12,1	169	265	384	506	623	741	859	979
4	16,1	219	341	496	653	805	957	1110	1264
5	20,1	268	416	605	796	982	1167	1354	1542
6	24,1	316	489	711	936	1155	1373	1593	1814
7	28,1	363	560	815	1073	1325	1575	1827	2081
8	32,1	410	631	918	1209	1492	1774	2058	2344
9	36,1	456	700	1020	1342	1657	1970	2286	2603
10	40,1	501	768	1120	1474	1820	2164	2510	2859
11	44,1	546	836	1219	1604	1981	2356	2733	3113
12	48,1	591	903	1317	1733	2141	2546	2953	3363
13	52,1	635	969	1414	1861	2299	2734	3171	3612
14	56,1	679	1035	1510	1987	2456	2920	3388	-
15	60,1	723	1100	1606	2113	2611	3105	-	-
16	64,1	766	1165	1701	2237	2766	3289	-	-
17	68,1	809	1229	1795	2361	2919	-	-	-
18	72,1	852	1293	1889	2484	3072	-	-	-
19	76,1	894	1356	1982	2606	3223	-	-	-
20	80,1	937	1419	2074	2728	-	-	-	-
21	84,1	979	1482	2166	2849	-	-	-	-
22	88,1	1021	1544	2258	2969	-	-	-	-
23	92,1	1063	1606	2349	3089	-	-	-	-
24	96,1	1104	1668	2440	-	-	-	-	-
25	100,1	1146	1729	2530	-	-	-	-	-
26	104,1	1187	1791	2620	-	-	-	-	-
27	108,1	1228	1851	2709	-	-	-	-	-
28	112,1	1269	1912	2798	-	-	-	-	-
29	116,1	1310	1972	2887	-	-	-	-	-
30	120,1	1350	2032	2975	-	-	-	-	-
31	124,1	1391	2092	-	-	-	-	-	-
32	128,1	1431	2152	-	-	-	-	-	-
33	132,1	1472	2211	-	-	-	-	-	-
34	136,1	1512	2271	-	-	-	-	-	-
35	140,1	1552	2330	-	-	-	-	-	-

Число секций	Высота, см	Межцентровое расстояние, см							
		30	50	75	100	125	150	175	200
36	144,1	1592	2388	-	-	-	-	-	-
37	148,1	1632	2447	-	-	-	-	-	-
38	152,1	1671	2505	-	-	-	-	-	-
39	156,1	1711	2564	-	-	-	-	-	-
40	160,1	1751	2622	-	-	-	-	-	-
41	164,1	1790	-	-	-	-	-	-	-
42	168,1	1829	-	-	-	-	-	-	-
43	172,1	1869	-	-	-	-	-	-	-
44	176,1	1908	-	-	-	-	-	-	-
45	180,1	1947	-	-	-	-	-	-	-
46	184,1	1986	-	-	-	-	-	-	-
47	188,1	2025	-	-	-	-	-	-	-
48	192,1	2064	-	-	-	-	-	-	-
49	196,1	2102	-	-	-	-	-	-	-
50	200,1	2141	-	-	-	-	-	-	-
51	204,1	2180	-	-	-	-	-	-	-
52	208,1	2218	-	-	-	-	-	-	-
53	212,1	2257	-	-	-	-	-	-	-
54	216,1	2295	-	-	-	-	-	-	-
55	220,1	2333	-	-	-	-	-	-	-
56	224,1	2372	-	-	-	-	-	-	-

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.