

Радиаторы «QUADRUN 60 Н».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Значения номинального теплового потока приведены в таблице.

Число секций	Высота, см		Номинальный тепловой поток, Вт* при межцентровом расстоянии (см)							
	Настен ные	Наполь ные	300	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
2	10,1	21,2	142	222	320	356	519	617	716	814
3	15,1	26,2	204	317	459	510	744	884	1025	1167
4	20,1	31,2	265	409	592	658	960	1141	1323	1505
5	25,1	36,2	324	498	722	802	1171	1391	1613	1835
6	30,1	41,2	381	585	849	942	1376	1635	1896	2156
7	35,1	46,2	438	671	973	1080	1578	1875	2173	2472
8	40,1	51,2	494	755	1095	1216	1776	2111	2447	2783
9	45,1	56,2	549	837	1216	1350	1972	2343	2716	3089
10	50,1	61,2	604	919	1335	1482	2165	2573	2982	3391
11	55,1	66,2	658	1000	1453	1612	2357	2800	3245	-
12	60,1	71,2	712	1080	1569	1741	2546	3024	-	-
13	65,1	76,2	765	1159	1685	1869	2733	3247	-	-
14	70,1	81,2	818	1237	1799	1996	2919	-	-	-
15	75,1	86,2	871	1315	1913	2122	3103	-	-	-
16	80,1	91,2	923	1392	2025	2246	-	-	-	-
17	85,1	96,2	974	1468	2137	2370	-	-	-	-
18	90,1	101,2	1026	1545	2248	2493	-	-	-	-
19	95,1	106,2	1077	1620	2359	-	-	-	-	-
20	100,1	111,2	1128	1695	2469	-	-	-	-	-
21	105,1	116,2	1179	1770	2578	-	-	-	-	-
22	110,1	121,2	1229	1844	2687	-	-	-	-	-
23	115,1	126,2	1279	1918	2795	-	-	-	-	-
24	120,1	131,2	1329	1991	-	-	-	-	-	-
25	125,1	136,2	1379	2064	-	-	-	-	-	-
26	130,1	141,2	1429	2137	-	-	-	-	-	-
27	135,1	146,2	1478	2210	-	-	-	-	-	-
28	140,1	151,2	1527	2282	-	-	-	-	-	-
29	145,1	156,2	1577	2354	-	-	-	-	-	-
30	150,1	161,2	1625	2425	-	-	-	-	-	-
31	155,1	166,2	1674	2497	-	-	-	-	-	-
32	160,1	171,2	1723	2568	-	-	-	-	-	-
33	165,1	176,2	1771	-	-	-	-	-	-	-
34	170,1	181,2	1819	-	-	-	-	-	-	-
35	175,1	186,2	1868	-	-	-	-	-	-	-

Число секций	Высота, см		Межцентровое расстояние, см							
	Настен ные	Наполь ные	30	50	75	100	125	150	175	200
36	180,1	191,2	1916	-	-	-	-	-	-	-
37	185,1	196,2	1963	-	-	-	-	-	-	-
38	190,1	201,2	2011	-	-	-	-	-	-	-
39	195,1	206,2	2059	-	-	-	-	-	-	-
40	200,1	211,2	2106	-	-	-	-	-	-	-
41	205,1	216,2	2154	-	-	-	-	-	-	-
42	210,1	221,2	2201	-	-	-	-	-	-	-
43	215,1	226,2	2248	-	-	-	-	-	-	-
44	220,1	231,2	2295	-	-	-	-	-	-	-
45	225,1	236,2	2342	-	-	-	-	-	-	-

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час; атмосферное давление – 760 мм рт. ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:

<https://kztoradiator.ru/quadrum-60-h/>