

Радиаторы «Соло Г 2».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Значения номинального теплового потока приведены в таблице.

Число секций	Высота, см	Номинальный тепловой поток, Вт* при межцентровом расстоянии (см)							
		30	50	75	100	125	150	175	200
2	8,9	113	181	266	410	436	521	606	691
3	13,3	159	255	374	567	612	731	851	970
4	17,7	203	324	476	714	779	931	1083	1235
5	22,1	245	391	574	853	940	1123	1306	1490
6	26,5	285	456	669	987	1096	1310	1523	1737
7	30,9	325	519	762	1117	1248	1491	1734	1977
8	35,3	363	581	853	1243	1397	1669	1941	2213
9	39,7	401	642	942	1366	1542	1843	2143	2443
10	44,1	439	701	1029	1486	1686	2014	2342	2670
11	48,5	475	760	1115	1604	1827	2182	2538	2894
12	52,9	511	818	1200	1719	1966	2349	2731	3114
13	57,3	547	875	1284	1833	2103	2513	2922	3332
14	61,7	582	931	1367	1945	2239	2675	3111	3547
15	66,1	617	987	1449	2055	2373	2835	3297	-
16	70,5	652	1042	1530	2164	2506	2994	3482	-
17	74,9	686	1097	1610	2272	2637	3151	-	-
18	79,3	720	1151	1690	2378	2768	3307	-	-
19	83,7	754	1205	1769	2483	2897	-	-	-
20	88,1	787	1258	1847	2587	3025	-	-	-
21	92,5	820	1311	1925	2690	3152	-	-	-
22	96,9	853	1363	2002	2792	3279	-	-	-
23	101,3	885	1416	2078	-	-	-	-	-
24	105,7	918	1467	2154	-	-	-	-	-
25	110,1	950	1519	2230	-	-	-	-	-
26	114,5	982	1570	2305	-	-	-	-	-
27	118,9	1014	1621	2380	-	-	-	-	-
28	123,3	1045	1671	2454	-	-	-	-	-
29	127,7	1077	1722	2528	-	-	-	-	-
30	132,1	1108	1772	2601	-	-	-	-	-
31	136,5	1139	1821	2674	-	-	-	-	-
32	140,9	1170	1871	2747	-	-	-	-	-
33	145,3	1201	1920	2819	-	-	-	-	-
34	149,7	1232	1969	2891	-	-	-	-	-
35	154,1	1262	2018	2963	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Число секций	Высота, см	Межцентровое расстояние, см							
		30	50	75	100	125	150	175	200
36	158,5	1293	2066	-	-	-	-	-	-
37	162,9	1323	2115	-	-	-	-	-	-
38	167,3	1353	2163	-	-	-	-	-	-
39	171,7	1383	2211	-	-	-	-	-	-
40	176,1	1413	2259	-	-	-	-	-	-
41	180,5	1443	2306	-	-	-	-	-	-
42	184,9	1472	2354	-	-	-	-	-	-
43	189,3	1502	2401	-	-	-	-	-	-
44	193,7	1531	2448	-	-	-	-	-	-
45	198,1	1561	2495	-	-	-	-	-	-
46	202,5	1590	2542	-	-	-	-	-	-
47	206,9	1619	2588	-	-	-	-	-	-
48	211,3	1648	2635	-	-	-	-	-	-
49	215,7	1677	2681	-	-	-	-	-	-
50	220,1	1706	2727	-	-	-	-	-	-

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/solo-g/>