

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту «Параллели Г»

Радиаторы «Параллели Г 2»

Значения номинального теплового потока.

Число секций	Высота, см	Номинальный тепловой поток, Вт* при межцентровом расстоянии (см)							
		30	50	75	100	125	150	175	200
3	7,6	148	236	346	490	567	678	788	899
4	10,1	185	295	433	612	710	848	986	1124
5	12,6	221	354	519	733	850	1016	1182	1347
6	15,1	258	412	605	854	990	1183	1376	1569
7	17,6	294	470	689	974	1129	1349	1569	1788
8	20,1	330	527	774	1094	1267	1513	1760	2007
9	22,6	365	584	857	1214	1404	1677	1951	2224
10	25,1	401	641	940	1332	1540	1840	2140	2440
11	27,6	436	697	1023	1451	1676	2002	2328	2655
12	30,1	471	753	1106	1568	1811	2163	2516	2869
13	32,6	506	809	1188	1686	1945	2324	2703	3082
14	35,1	541	865	1270	1803	2079	2484	2889	3294
15	37,6	576	920	1351	1919	2213	2643	3074	-
16	40,1	610	975	1432	2035	2345	2802	-	-
17	42,6	645	1030	1513	2150	2478	2960	-	-
18	45,1	679	1085	1593	2265	2610	3118	-	-
19	47,6	713	1140	1674	2379	2741	-	-	-
20	50,1	747	1194	1754	2493	2872	-	-	-
21	52,6	781	1249	1833	2607	3003	-	-	-
22	55,1	815	1303	1913	2719	-	-	-	-
23	57,6	849	1357	1992	2832	-	-	-	-
24	60,1	882	1411	2071	2944	-	-	-	-
25	62,6	916	1464	2150	3055	-	-	-	-
26	65,1	949	1518	2228	3166	-	-	-	-
27	67,6	983	1571	2307	-	-	-	-	-
28	70,1	1016	1624	2385	-	-	-	-	-
29	72,6	1049	1678	2463	-	-	-	-	-
30	75,1	1082	1730	2541	-	-	-	-	-
31	77,6	1116	1784	2618	-	-	-	-	-
32	80,1	1149	1836	2696	-	-	-	-	-
33	82,6	1182	1890	2775	-	-	-	-	-
34	85,1	1216	1944	2854	-	-	-	-	-
35	87,6	1249	1997	-	-	-	-	-	-
36	90,1	1283	2051	-	-	-	-	-	-
37	92,6	1316	2104	-	-	-	-	-	-
38	95,1	1349	2157	-	-	-	-	-	-
39	97,6	1382	2210	-	-	-	-	-	-
40	100,1	1415	2263	-	-	-	-	-	-
41	102,6	1448	2315	-	-	-	-	-	-
42	105,1	1482	2369	-	-	-	-	-	-
43	107,6	1516	2423	-	-	-	-	-	-
44	110,1	1549	2477	-	-	-	-	-	-

Число секций	Высота, см	Номинальный тепловой поток, Вт* при межцентровом расстоянии (см)							
		30	50	75	100	125	150	175	200
45	112,6	1583	2531	-	-	-	-	-	-
46	115,1	1617	2585	-	-	-	-	-	-
47	117,6	1650	2639	-	-	-	-	-	-
48	120,1	1684	2692	-	-	-	-	-	-
49	122,6	1717	2746	-	-	-	-	-	-
50	125,1	1751	2799	-	-	-	-	-	-
51	127,6	1784	-	-	-	-	-	-	-
52	130,1	1818	-	-	-	-	-	-	-
53	132,6	1851	-	-	-	-	-	-	-
54	135,1	1884	-	-	-	-	-	-	-
55	137,6	1918	-	-	-	-	-	-	-
56	140,1	1951	-	-	-	-	-	-	-
57	142,6	1984	-	-	-	-	-	-	-
58	145,1	2017	-	-	-	-	-	-	-
59	147,6	2050	-	-	-	-	-	-	-
60	150,1	2083	-	-	-	-	-	-	-
61	152,6	2116	-	-	-	-	-	-	-
62	155,1	2149	-	-	-	-	-	-	-
63	157,6	2182	-	-	-	-	-	-	-
64	160,1	2215	-	-	-	-	-	-	-
65	162,6	2248	-	-	-	-	-	-	-
66	165,1	2281	-	-	-	-	-	-	-
67	167,6	2313	-	-	-	-	-	-	-
68	170,1	2346	-	-	-	-	-	-	-
69	172,6	2379	-	-	-	-	-	-	-
70	175,1	2411	-	-	-	-	-	-	-
71	177,6	2444	-	-	-	-	-	-	-
72	180,1	2477	-	-	-	-	-	-	-

* - номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/paralleli-g/>